



国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 北京鸿基点科技发展有限公司  
地址: 北京市朝阳区大郊亭中街 2 号院 3 号楼 7 层 3-7B

产品名称 压力变送器

型号规格 PG208 24VDC

防爆标志 Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C

产品标准 Q/HJD02-2021

总装图号 PG208-00.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

- GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》  
GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》  
GB12476.5-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》

记事:

- 1.该产品使用时应考虑被测量介质的温度影响, 确保满足温度组别的要求。
- 2.本产品配用电缆引入装置已取得防爆合格证, 使用时按其使用说明书规定对其进行填料密封。

中心主任

颁发日期

2022年1月18日

本证有效期

2022年1月18日至2027年1月17日



南阳防爆电气研究所  
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号