



国家防爆

## 防爆合格证

制造单位 鸿宝时(三河)科技有限公司  
(河北省廊坊市三河市洵阳镇大田庄西)

产品名称 防爆压力(差压)变送器

型号规格 PD3051 24VDC

防爆标志 Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db

产品标准 Q/HBS 001-2022

总装图号 PD3051-C-00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB/T 3836.31-2021 《爆炸性环境 第31部分:由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备》

记事:

- 1.产品须配用防爆标志为 Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db 的防爆电缆密封夹紧接头,使用时按其说明书。
- 2.产品防护等级 IP66。
- 3.产品使用环境温度: -20°C~+60°C。

中心主任

颁发日期

2023年02月10日

本证有效期

2023年02月10日至2028年02月09日



南阳防爆电气研究所  
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号