



国家防爆

防爆合格证

制造单位 鸿宝时(三河)科技有限公司
(河北省廊坊市三河市洵阳镇大田庄西)

产品名称 防爆温度变送器

型号规格 TS900

防爆标志 Ex ia IIC T6 Ga/Ex ia IIIC T₂₀₀ 80℃ Da

产品标准 Q/HBS 004-2022

总装图号 TS900-000

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》

记事:

- 1.产品配用已取得防爆合格证的智能温度变送器,防爆标志:Ex ia IIC T6 Ga
型号:LQT DC24V,数量:1个。
- 2.本安参数:Ui:28V,Ii:93mA,Pi:0.65W,Ci:0.02uF,Li:0.33mH。
- 3.产品外壳防护等级:IP66。
- 4.本产品用在0区时,应采取措施防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险!。
- 5.产品使用环境温度:-20℃~+60℃。

中心主任

颁发日期

2023年02月08日

本证有效期

2023年02月08日至2028年02月09日



南阳防爆电气研究所
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号